


# ift-Nachweis

## Klassifizierungsbericht



Nummer	19-002698-PR02 (NW-A01-03-de-01)
Inhaber	AUMÜLLER Aumatic GmbH Gemeindewald 11 86672 Thierhaupten Deutschland
Produkt	Kippfenster, motorisch betrieben
Bezeichnung	System: AUMÜLLER ferralux NRWG 100
Details	Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Öffnungsart Kipp; Öffnungsrichtung nach innen; Außenmaß (B x H) 3190 mm x 2190 mm Antrieb: 2 Kettenantriebe KS4 600 S12 24 V DC mit Verriegelungsantrieb FVUB R S3 M-COM (513930)
Besonderheiten	
Ergebnis	Dauerfunktion nach EN 12400:2002-10  <b>Klasse: 3</b>

### Grundlagen \*)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09  
\*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-002698-PR02 PB-A01-03-de-01

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

19.11.2020

Thomas Krichbaumer  
Stv. Prüfstellenleiter  
Bauteilprüfung

Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Bauteilprüfung

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: 7EA-D4300